



ZASILANIE 24VDC	ZASUWA 2Z2			KORYTO SPUSTOWE 32K1	MIESZADŁO 32M2		POMPA OSADU 32P3		ZASUWA 32Z4		
	OTWARTA	ZAMKN.	AWARIA	AWARIA	PRACA	AWARIA	PRACA	AWARIA	OTWARTA	ZAMKN.	AWARIA
			AWARIA	AWARIA	PRACA	AWARIA	PRACA	AWARIA	OTWARTA	ZAMKN.	AWARIA
			AWARIA	AWARIA	PRACA	AWARIA	PRACA	AWARIA	OTWARTA	ZAMKN.	AWARIA

BPBK SA ul. Św. Leonarda 18 25-953 Kielce	Funkcja Projektował Sprawdził	Imię i Nazwisko inż. Henryk Burzyński inż. Wojciech Szymański	Nr uprawnień Wa-25/92 Wa-446/94	Podpis <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
Temat (obiekty) OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WOLITYNÓW				
Nazwa rysunku SCHEMAT SYGNALIZACJI PRACY I AWARII	Skala —		Data 08.2008r.	
Inwestor Urząd Gminy Blizyn, 26-120 Blizyn, ul. Kosciuszki 79A			Nr rysunku E-68	