



RZUT
1:50



PRZEKRÓJ A-A
1:50



LEGENDA:

- OB.9 ZBIORNIK RETENCYJNY ŚCIEKÓW DOMOŹYNYCH
ORAZ ŚCIEKÓW WŁASNYCH
- OB.11 INSTALACJA NEUTRALIZACJI ODGAZÓW

3	1 szt.	KOLANO KANALIZACYJNE KLASA "N", Ø160x87,5" PVC	PROD: WAWIN Metalplast BUK		
2	1,3 mb	RURA KANALIZACYJNA KIEŁCHOWA Z USZCZELKĄ KLASA "S", Ø160 PVC, Dł160x4,7 mm	ul.Dobieżynska 43	5,53	7,20
KOMPLETNA INSTALACJA DO BIOLOGICZNEJ NEUTRALIZACJI ODORÓW – BIOWENT TYP BW-100					
1F		TABLICA KONTROLNO-STERUJĄCA Z PRZEKŁĄZNIKIEM SYGNAŁÓW ALARMOWYCH	PROD. EKOFINN-POL sp. z o.o. GDANSK 80-297 BARNINO ul. Leśna tel./058/ 684 83 03 fax /058/ 684 99 98	-	-
1E		PRZEWODY DOPROWADZENIA ODORÓW DO FILTRA DEZODORIZACJI – Ø110 PVC		-	-
1D		ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA POWIETRZA Z TERMOSTATEM, Ns=1,0 kW		-	-
1C		WENTYLATOR TYPU RH3-112, Ns=0,18 kW		-	-
1B		ZBIORNIK NAWILŻACZA Z LAMINATU POLIESTR.-SZKL. WYPOSAŻ. W AUTOMAT. SYSTEM KONTROLI POZIOMU		-	-
1A		ZBIORNIK BIOFILTRA Z LAMINATU POLIESTR.-SZKL. WYPEŁNINY ZŁOŻEM BIOLOGICZNYM MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA – 100 m ³ /h MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ZŁOŻA – 2000 ppmH ₂ S/h		1500,0	1500,0
1		3		4	5
POZ.	ILOŚĆ szt.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NORMA KATALOG	JEDN.	CAŁK.
				CIĘŻAR w kg	

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI: TT-09 – TT-11;
- PRZEWODY ODPROWADZENI Z NAWILŻACZA – DN32, DN25
- UŁOŻYĆ PODCZAS PROWADZENIA PRAC WYKONAWCZYCH;
- MONTAŻ KOMPLETNEJ INSTALACJI WG WYTYCZNYCH LUB POD NADZOREM PRODUCENTA /DOSTAWCY/;

BPK SA. ul. Św. Leonarda 25-953 Kielce	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Gł. Projektant			
	Projektował	mgr inż. K. Wróblewski	St 55/88	
	Opracował	tech. R. Gers	-	
	Sprawdził	mgr inż. J. Szrajder	St-575/86	
Temat (Obiekt)				
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WOLTYNIOWIE				
Nazwa rysunku	INSTALACJA NEUTRALIZACJI ODGAZÓW ZE ZBIORNIKA RETENCYJNO-USREDNIAJĄCEGO – OB. 11			
Zamawiający	GMINA BLIŻYN			
	26-120 Bliżyn, ul. Kościuski 79A			
	Nr rysunku			TT-12