



UWAGI:

- Obudowy grzejników należy zdemontować, a po wykonaniu nowej instalacji ponownie zamontować.
- Pomieszczenie kotłowni oraz pomieszczenie przygotowania c.w.u. wg odrębnego opracowania (istniejące).
- Istniejący komin przymocowany do elewacji należy zdemontować, a po wykonaniu ogrzewania ściany ponownie zamontować.
- Istniejącą rurę gazową przymocowaną do elewacji należy zdemontować, a po wykonaniu ogrzewania ściany ponownie zamontować.

LEGENDA:

- Przewód zasilający 80°C Instalacja c.o.
- Przewód powrotny 60°C Instalacja c.o.
- Grzejnik 22/600 [1600 mm]
- Nawiewnik higrosterowany
- Pion c.o.

BUDOWLAND-WYKONAWCZY	
TERMOODERNIZACJA ORAZ REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ODRÓWĄZKU	
Inwestor:	
Gmina Bliżyn	
ul. Kościuszki 79a, 26-120 Bliżyn	
Lokalizacja:	
Odrówążek, dz. nr ew. 413, gm. Bliżyn	
INSTALACJE SANITARNE	
Nazwa rysunku:	
Rzut parteru.	
Instalacja c.o.	
Data:	
14.03.2017 r.	
Skala:	
1:100	
Nr rys.:	
S-2	
Projektant:	
mgr inż. Tomasz Bandrowski	
Uprawnienie:	
SWK0087/POOS/08	