

Bliżyn dnia 5.03.2020r.

OR.0003.6.2020

Pan
Jacek Krzepakowski
Radny Gminy Bliżyn

W związku ze złożoną interpelacją Nr 92/2020 w dniu 19 lutego 2020r. informuję, co następuje:

92) pierwsza warstwa wyrównawcza masy bitumicznej jak sama nazwa wskazuje ma na celu wyrównanie nawierzchni przed położeniem 2 warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego obie po 4 cm grubości. Warstwa wyrównawcza posiada różną grubość na całej długości drogi; miejscami jest to od 8 cm do 1 cm. Złuszczenia warstwy powstały w miejscach gdzie warstwa wyrównawcza ma najmniejszą grubość i jest to normalny proces w przypadku eksploatacji tej warstwy przez pojazdy mechaniczne. Przed położeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm powstałe ubytki będą uzupełnione a na całej powierzchni warstwy wyrównawczej ułożona będzie siatka do wzmacniania nawierzchni bitumicznych. Badania laboratoryjne warstw przedstawiane są przez wykonawcę do sprawdzenia przed odbiorem końcowym inwestycji. Przewidziany umową termin zakończenia inwestycji to 30 czerwca 2020r. Po położeniu warstwy wyrównawczej i sprawdzeniu zakresu wykonanych prac miał miejsce częściowy odbiór robót budowlanych. Na dzień odbioru częściowego nie stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu robót. Wszelkie nieprawidłowości powstające w trakcie realizacji zadania są weryfikowane przez inspektora nadzoru ze wskazaniem wykonania prac niezbędnych do ich wyeliminowania.

WÓJT
Mariusz Wsłachnia