

OR.0003.20.2023

Pan  
**Krzysztof Olczyk**  
Radny Gminy Bliżyn

W odpowiedzi na złożone zapytanie Nr 283/2023 na sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2023r. dotyczące oczyszczalni ścieków informuję, co następuje:

1. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców naszej gminy dowożone są do oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie wozami asenizacyjnym i odpelniane są do zbiornika uśredniającego o pojemności 50 m<sup>3</sup>. Następnie za pomocą pomp transportowane są na sitopiaskownik. Przepompowywanie nieczystości musi być prowadzone cyklicznie, w odpowiednim czasie tj. w trakcie pracy w/w urządzenia oraz przy udziale pracownika oczyszczalni. W związku, iż pracownik jest tylko na pierwszej zmianie, można przyjąć w ciągu doby dwie cysterny, sporadycznie trzy. Ilość dostarczonych ścieków też jest uzależniona od ilości ścieków surowych dopływających siecią kanalizacyjną. W związku, iż oczyszczalnia ścieków w Wojtyniowie jest typu: biologiczno-chemicznego, ilość ścieków dowożonych nie może przekraczać 10% ścieków dopływających kanalizacją.

2. W miesiącu lipcu 2023r. oczyszczalnia ścieków w Wojtyniowie przyjęła 353 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi a w miesiącu sierpniu 2023r. przyjęła 317 m<sup>3</sup> ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

3. Liczba zrzutów ścieków każdego dnia w okresie lipiec – sierpień 2023r.

a) lipiec 2023r.

- 03.07.2023 - 3 razy,
- 05.07.2023 - 2 razy,
- 06.07.2023 - 2 razy,
- 07.07.2023 - 2 razy,
- 10.07.2023 - 2 razy,
- 11.07.2023 - 2 razy,
- 13.07.2023 - 2 razy,
- 14.07.2023 - 2 razy,
- 17.07.2023 - 2 razy,
- 18.07.2023 - 2 razy,
- 19.07.2023 - 3 razy,
- 21.07.2023 - 2 razy,
- 25.07.2023 - 2 razy,
- 26.07.2023 - 2 razy,

- 27.07.2023 - 2 razy,
- 31.07.2023 - 3 razy.
- b) sierpień 2023r.
  - 02.08.2023 – 2 razy,
  - 03.08.2023 – 2 razy,
  - 04.08.2023 – 2 razy,
  - 07.08.2023 – 2 razy,
  - 08.08.2023 – 3 razy,
  - 10.08.2023 – 2 razy,
  - 11.08.2023 – 2 razy,
  - 14.08.2023 – 2 razy,
  - 16.08.2023 – 3 razy,
  - 18.08.2023 – 2 razy,
  - 22.08.2023 – 2 razy,
  - 23.08.2023 – 2 razy,
  - 24.08.2023 – 2 razy,
  - 25.08.2023 – 2 razy,
  - 28.08.2023 – 2 razy,
  - 29.08.2023 – 2 razy.

4. Gmina Bliżyn ma podpisaną jedną umowę Nr RIT.7021.16.4.2023 z dnia 16.01.2023r. obowiązującą do dnia 31.12.2023r. z Firmą Usługową „Trans-Spec” z siedzibą 26-120 Bliżyn, Drożdżów 25 na przyjmowanie nieczystości ciekłych do stacji zlewczej, będącej własnością Gminy Bliżyn, usytuowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie, ul. Podleśna. Ilość ścieków dowożonych została wykazana w odpowiedzi na pkt. 2.

Firma posiada aktualne zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

  
WÓJT  
Mariusz Walachnia