


SZAFKA AUTOMATYKI GSA



CIRG DALSZY NA RYS. 67

SBR 1	SBR 2	ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY	ZAGĘSZCZACZ OB. 4		MIESZADŁO ZAGĘSZCZ. 4M	STACJA ODWADN. OSADU		INSTALACJA HIGIE. OSADU		KRATO-PIASKOWNIK		AWARIA W POMPOWNI ŚCIEKÓW		KONTENEROWA STACJA ZLEWCZA ODGAZÓW OB.10		BIOFILTR DEZODOR. PRZEPUSTNICY REGUL. 15Z1	
			POZIOM MAX.	POZIOM MIN.		PRACA	AWARIA	PRACA	AWARIA	PRACA	AWARIA	PRACA	AWARIA	PRACA	AWARIA	PRACA	AWARIA

BPPK SA		Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
ul. Św. Leonarda 18		Projektował	inż. Henryk Burzyński	Wa-25/92	<i>[Signature]</i>
25-953 Kielce		Sprawdził	inż. Wojciech Szymański	Wa-446/94	<i>[Signature]</i>
Temat (obiekt)		OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WOUTYNÓW			
Nazwa rysunku		SCHEMAT SYGNALIZACJI PRACY I AWARII			
Inwestor		Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszk			
Nr rysunku		E-88			