



12	1	PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN150 TYPU MAGFLO ZAKRES POMIAROWY 1-30l/s	PROD: SIEMENS
11	1	Redukcja jednokołnierzowa PE PEDN200/DN150	
10	1	Trójnik '45 PE Ø315/Ø200	
9	1,80m	Drabina aluminiowa	
8	1	Kominek wentylacyjny pompowni PVC DN110	
7	1	Króciec do wprowadzania kabli zasilania i sterowania	
6	2	Kołnierz DN150	
5	2	Przejście szczelne DN150	
4	1 kpl.	Żelbetowy zbiornik zmonetylizowany Ø1500/h=1500 z nadbudową, płytą przykrywającą i włazem Ø600kl"B"	
3	2	Podpory pod rurociąg	
2	1 kpl.	Napęd elektryczny Z 011-A	EBRO ARMATUREN
1	1 kpl.	Przepustnica międzykołnierzowa typ Z 011-A, DN150	EBRO ARMATUREN
1	2	3	4
POZ.	ILOŚĆ szt.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NORMA KATALOG

DKW-PROJEKT S.C 04-605 Warszawa ul. III Poprzeczna 18a	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Gł. Projektant	mgr inż. K.Wróblewski	ST 55/88	
	Projektował	mgr inż. K.Wróblewski	ST 55/88	
	Opracował		-	
Temat (Obiekt) OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WOJTYNIOWIE	Sprawił	mgr inż. J.Sznajder	St-575/86	
Nazwa rysunku KOMORA ZASUW				
Zamawiający URZĄD GMINY BŁIŻYN 26-120 Bliżyn ul.Kościuszki 79A				