


Stacja dla oczyszczalni Wojtyniowie

Typ STSp-20/250/I

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
Samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci nn : TN-C

UWAGA:
-DLA STACJI DOBRAĆ USTÓJ JAK
DLA GRUNTU ŚREDNIEGO

 BIURO PROJEKTÓW Budownictwa Komunalnego S.A. Kielce					NR REJ. KL 45/2004
PRACOWNIA			ZP-9		OBJEKT: Proj. oczyszczalni ścieków w m. Wojtyniów, wraz z kan. sanit. w m. Bliżyn i Wojtyniów, Etap I
IMIĘ I NAZWISKO		Nr upraw.	PODPIS	DATA	
Projekt.	inż. F. Relidzyński	99/KI/75		09.08	
Oprac.					STADIUM: P.B
					BRANŻA: Elektryczna
					PRZEDMIOT RYSUNKU:
Sprawdz.	inż. J. Grudniewski	KL-274/94		09.08	Schemat zasilania oczyszczalni i pompowni P1
Kier.Prac.					
					NR RYS. 3