

Bliżyn dnia 29.05.2019r.

OR.0003.19.2019

Pan  
**Krzysztof Olczyk**  
Radny Gminy Bliżyn

W związku ze złożoną interpelacją nr 26/2019 w dniu 17.05.2019r. informuję, co następuje:

26) Na sieci wodociągowej w miejscowości Kucębów zlokalizowanych jest 31 hydrantów zewnętrznych podziemnych tj.

- Kucębów Dolny 16 szt
- Kucębów Górny 7 szt
- Kucębów Borek 5 szt
- Kucębów Odcinek 3 szt

W związku z podjętymi działaniami dokonano przeglądu wszystkich hydrantów p.poż zlokalizowanych na terenie gminy obsługiwanych przez ujęcie wody w Gostkowie. W czasie przeglądu stwierdzono niesprawność sześciu urządzeń:

- Kucębów Dolny 4 szt
- Kucębów Górny 2 szt

W związku z Pana zapytaniem informuję, że podczas naprawy w/w niesprawnych hydrantów podziemnych jeden zostanie zamieniony na hydrant nadziemny.

WÓJT  
*Mariusz Walachnia*