

Bliżyn dnia 8.07.2020r.

OR.0003.10.2020

Pani  
**Aneta Smulczyńska**  
Radna Gminy Bliżyn

W związku ze złożonymi interpelacjami Nr 101-102/2020 w dniu 24 czerwca 2020r. informuję, co następuje:

101) na sieci wodociągowej w miejscowości Kopcie zlokalizowanych jest 9 szt hydrantów p.poż podziemnych. Gmina dokonała przeglądu wszystkich hydrantów zlokalizowanych na terenie gminy. W czasie przeglądu stwierdzono niesprawność hydrantu zlokalizowanego w okolicy posesji nr 24. Do 30.09.2020r. niesprawne urządzenie zostanie wymienione na nowe, nadziemne i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

102) lampa zlokalizowana w rejonie szkoły w Odrowążku została naprawiona.

WÓJT  
*Mariusz Walochnia*