



Bliżyn dn.27.06.2024r.

IK.271.1.2024

## **GMINA BLIŻYN**

**26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A**

**woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski**

**tel. (410 254 11 72, fax. (41) 254 12 36**

[www.ugblizyn.bip.doc.pl](http://www.ugblizyn.bip.doc.pl)

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 – pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów**”

(Identyfikator postępowania - ocds-148610-75a7b633-2ed2-11ef-86d2-4e696a6d8c25)

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 26.06.2024r. dotyczącym w/w postępowania, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wpłynęło następujące zapytanie:

### **Pytanie 1.**

Wskazana w opisie technicznym i specyfikacji technicznej grubość ścianki dla rur PP DN160 i DN200 (odpowiednio 5,7 mm i 7,1 mm) wskazuje na rury jednego, konkretnego producenta. Czy zamawiający dopuści zastosowanie rur kanalizacyjnych PP, litych o połączeniach kielichowych z uszczelką, niekarbowanych; z gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną, klasy S (SN8), ale różniących się grubością ścianek od tych podanych w dokumentacji?

### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści zastosowanie rur kanalizacyjnych o innej grubości ścianki, ale muszą być to rury lite o połączeniach kielichowych z uszczelką, obustronnie gładkie o klasie nie mniejszej niż SN8.

### **Pytanie 2.**

Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji i długości planowanych przewiertów rurami stalowymi fi 200, 273 i 355,6 mm. Zaznaczone rury przewiertowe na projekcie zagospodarowania terenu nie pokrywają się z odcinkami zaznaczonymi na profilach. Ponadto ilości podane w przedmiarach różnią się od ilości zliczonych z dokumentacji.

### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**



W wyniku dokonania analizy dotyczącej planowanych przewiertów Zamawiający (w uzgodnieniu z Projektantem) dokonał aktualizacji rysunków w dokumentacji projektowej w części architektoniczno – budowlanej tj. rysunków:

nr 6 – Profil podłużny kanału „H” – w odcinku P10-H18;

nr 7 – Profil podłużny kanału „N” – w odcinkach H1-N16;

nr 8 – Profil podłużny rurociągu tłoczego w odcinku P10 – SR3.

Zamawiający dokonał poprawy przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego w pozycjach lp.: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 60, 61 – w zakresie obmiaru robót.

W związku z powyższym zamieszczamy zaktualizowany przedmiar robót i zaktualizowany kosztorys ofertowy stanowiące załącznik nr 9 do SWZ – które obowiązują od dnia 27.06.2024 r.

### **Pytanie 3.**

Prosimy o podanie jaki system monitoringu ścieków obowiązuje w gminie Bliżyn.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Pompownie ścieków funkcjonujące w Gminie Bliżyn objęte są monitoringiem i wizualizacją w oparciu o system SCADA wykonany przez firmę AWAS – Systemy Sp. z o.o.

### **Pytanie 4.**

Czy Zamawiający posiada szczegółowe wytyczne określające sposób i parametry odtworzenia nawierzchni asfaltowych po wykonanych pracach? Jeśli nie to prosimy o określenie kategorii ruchu KR dróg, podania grubości i parametrów poszczególnych warstw podbudowy i nawierzchni oraz określenia sposobu wykonywania odtworzeń – odtworzenie po trasie kanału z nawiązaniem się do pozostawionej nawierzchni, odtworzenie na szerokości jednego pasa ruchu czy też może na całej szerokości jezdni?

Prosimy również o informacje czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót.

#### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Odtworzenie pasa drogowego należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową.

Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na czas wykonywania robót.



### **Pytanie 5.**

Prosimy o informację czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu załączenia do oferty kosztorysu ofertowego na etapie przetargu (zgodnie z zapisami rozdziału XIV ust. 9 SWZ), skoro głównym kryterium oceny ofert jest ogólna cena brutto zaproponowana w formularzu oferty a wybrany Wykonawca i tak przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową (zgodnie z zapisami rozdziału XX ust. 6 pkt. 5 SWZ).

### **Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga aby do oferty był załączony kosztorys ofertowy uproszczony.