



Bliżyn dn.01.07.2024r.

IK.271.1.2024

**GMINA BLIŻYŃ**

**26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A**

**woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski**

**tel. (410 254 11 72, fax. (41) 254 12 36**

[www.ugblizyn.bip.doc.pl](http://www.ugblizyn.bip.doc.pl)

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 – pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów**”

(Identyfikator postępowania - ocds-148610-75a7b633-2ed2-11ef-86d2-4e696a6d8c25)

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 28.06.2024r. dotyczącym w/w postępowania, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wpłynęło następujące zapytanie:

**Pytanie 1.**

Czy zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla projektowanych rur z PP SN8, rury z PVC łączonych na kielichy?

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur PVC. Kanalizacja winna być wykonana z rur PP o wytrzymałości nie mniejszej niż 8 kN/m<sup>2</sup>.